

仕様書等に関する質問・回答書

令和元年 7 月 3 1 日

業務番号		
工事名	平成 3 0 年度涌谷町立小中学校空調設備設置工事	
番号	質問事項	回答事項
	<p>* 電気設備工事のうち 【涌谷第一小学校】 【涌谷中学校】 【箕岳白山小学校】 上記 3 校において、既存キュービクルに増設キュービクルを列盤接続するような表現で記載されておりますが、既存キュービクルの側板は外れる構造になっているのでしょうか。また、奥行きも記載されておらず本図からでは積算算定がございません。既存製造納入メーカーをご教示願います。あるいは増設盤は近傍に自立設置するとして宜しいでしょうか。</p>	<p>増設盤は、自立設置型とし、各校共通奥行き 2,000mm として下さい。</p>
令和元年 8 月 5 日		
回答者 建設課 佐々木 竹彦		

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。