

様式第5号

設計図書等に関する質問・回答書		
工事番号		
工 事 名		令和8年度涌谷町町民医療福祉センター療養棟屋根防水改修工事及び診療棟屋根防水改修工事
番号	質問事項	回答事項
P3	・漏水試験は3日間の水張とありますが、間違いはないでしょうか？	記載誤りでした。 水張は実施しませんが、放水（散水）による確認を予定しております。施工にあたっては、落札者と協議の元、実施するものとします。
	・ウレタン塗膜防水工事において、既存が加硫ゴムシートの下地処理とありますが、撤去せず下地処理をしてのX-2工法でしょうか？	お見込みのとおりです。
	・療養棟のフェンス基礎の天端は防水はされていますでしょうか。	防水はしておりません。