

業務に関する質問・回答書

令和 6 年 4 月 1 0 日

番 号	1	
業 務 名	令和 5 年度涌谷町第一小学校トイレ洋式化改修工事	
番号	質問事項	回答事項
1	トイレ改修箇所の詳細図面はないのですか。	詳細図については、作成しておりません。
2	給水工事を施工するに当たり、2 階・3 階の給水配管をどのように配管いたしますか。	給水管配管等について改修を要せず接続できることを想定しておりますが、別途工事が必要となる場合は協議し決定することとします。
3	既設トイレブースと新設トイレドアの色が違うと思いますがどうしますか。	既設トイレブースと同色でなくとも可とします。
4	学校敷地内に資材ストック場及び現場事務所を設置できますか。	契約締結後に学校側と協議することとします。
5	仮設電気・仮設水道について小学校のものを使用できますか。	子メーターを設置することで可とします。
6	休日及び土曜日・夏休みの作業になりますが、学校の鍵の開け閉めは誰が行いますか。	休日等の鍵の開け閉めについては契約締結後、学校側と協議し決定いたします。

令和6年 4月10日

回答者

涌谷町教育委員会

教育総務課 高橋 恒二

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。