

## 業務に関する質問・回答書

令和 6 年 4 月 1 0 日

番 号	2	
業 務 名	令和 5 年度涌谷町第一小学校トイレ洋式化改修工事	
番号	質問事項	回答事項
1	設計内訳書 トイレブース取外し再取付工について、既存トイレブースの形状がわかりません。よって詳細図等はないのでしょうか。 再取付によって補修工事が発生した場合は別途工事となるのでしょうか、御回答願います。	詳細図については、別紙 1、2、3 図面及び写真のとおりとなっております。 補修工事が発生した場合は、対応について協議し決定します。
2	設計内訳書 トイレドア新設工について、トイレドアの形状・仕様がわかりません。よって詳細図等はないのでしょうか。御回答願います。	トイレドア新設工については、現在トイレドアが内開きになっているものを外開きにするものです。現状の詳細図については別紙 1、2、3 図面及び写真のとおりとなっております。
3	設計内訳書 壁-取合いシーリングについて、数量 72.6 m <sup>2</sup> となっておりますが、既存のトイレブースの形状がわかりません。よって詳細図等はないのでしょうか。 計上がわからないため数量が算出できません。御回答願います。	別紙 4 図面及び写真のとおりとなっております。
4	設計内訳書 トイレブース新設 ポリ合板、巾木タイプについて、ブースの形状・仕様がわかりません。よ	別紙 4 図面のとおりとなっております。

5	<p>内訳書 塩ビシート補修工 14か所について、補修範囲が図面に記載されておられません。よって詳細図等はないでしょうか。御回答願います。</p>	<p>塩ビシート補修工 14か所について、ハツリ工等により切除した塩ビシートを補修するものです。1か所あたり約1㎡により設計しております。</p> <p>厚さ 2.5mm ビニル床シートプレーンにより設計しています。</p>
6	<p>設計内訳書 床長尺シート貼 仕様が記載されておられません。御回答願います。</p>	
<p>令和6年 4月10日</p> <p style="text-align: center;">回答者 涌谷町教育委員会 教育総務課 高橋 恒二</p>		

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。